ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. КРАСНЫОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕЛХОВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
446880, Самарская обл., муниципальный район Елховский, с. Красное Поселение, ул. Школьная, д. 9 тел.88465837232

№ 3 **от «**18**»** января **2018г.**

Беспаловой Т.В
Егоровой Е.А Кандрашиной Г.Н
Елисеевой Ф.С
Для исполнения

Главе
муниципального района Елховский
Павловой Наталии Ивановне.

Уважаемая Наталия Ивановна!

В соответствии с письмом министерств социально-демографической и семейной политики Самарской области просим Вас разместить на Геоинформационном портале паспорт и анкету доступности приоритетного социально-значимого объекта для маломобильных граждан г**осударственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Красное Поселение муниципального района Елховский Самарской области**

Директор /С.Г. Усанова/

Вх. 19.01.2018

Утверждаю:
«Руководитель межведомственной рабочей группы»

_____/_____/
подпись Ф.И.О.
«_____»_____20____г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта для маломобильных граждан
№_____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Красное Поселение муниципального района Елховский Самарской области**
1.2. Адрес объекта: **446880, Самарская область, муниципальный район Елховский, с. Красное Поселение, улица Школьная, д. 9.**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2** этажей, **1220,2** кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания **1979**, последнего капитального ремонта **2014**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий - июнь 2018г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Красное Поселение муниципального района Елховский Самарской области** (сокращенное: **ГБОУ СОШ с. Красное Поселение)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **446880, Самарская область, муниципальный район Елховский, с. Красное Поселение, улица Школьная, д. 9.**
1.8. Основание для пользования объектом **договор на безвозмездное пользование**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность: **Елховский район Самарской области**
1.11. Вышестоящая организация *(наименование)* **Северо-Западное управление министерства образования и науки Самарской области**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **446370, Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 103 szu@szu.yartel.ru, телефон: 8(84657) 2-12-81**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности **образование**
2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные**
2.3. Форма оказания услуг: **очная**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного**

развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **67, 192**
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
пассажирского транспорта нет,
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м.
3.2.2. время движения (пешком) _____ мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**,
3.2.4. Перекрестки: **регулируемые,**
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **визуальная**
3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	С нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И** (К, О)
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И** (К, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И** (К, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДЧ-И** (К, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И** (К, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И** (К, О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДЧ-И** (К, О)

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): **ДУ-** доступно условно, **ВНД –** временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:объект доступен частично

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	**Все зоны и участки**	индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **организация доступности для всех основных категорий инвалидов**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, **прилагается**

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата** _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы

_____
_____/_____/
подпись Ф. И.О.
«_____» _____ **20 __ г.**

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ___ от «_____»_____20___г.

ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Красное Поселение муниципального района Елховский Самарской области

446880, Самарская область, муниципальный район Елховский, с. Красное Поселение, улица Школьная, д. 9,
Усанова Светлана Геннадьевна, директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Красное Поселение муниципального района Елховский Самарской области

1. Наименование населенного пункта пос. Нижняя Кондурча

2. Ведомственная принадлежность МО и Н Самарской области

3. Вид деятельности образование
4. Форма собственности объекта муниципальная
5.Объем предоставляемых услуг 67/192
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, двухэтажное, кирпич
7. Количество и назначение входов пять, один центральный вход и четыре запасных выхода

8. Год постройки 1979

9. Год последней реконструкции 2014

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		**30м**	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Специальный, автомобильный	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	есть
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах	есть

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	**≥ 1,2 м**	1,2 м	К, О		
	Информация об объекте	**наличие**	К,О.	К, О, С, Г	**Установка оборудования для категорий Г,С.**	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней	**≤ 0,025 м**	нет	К, С, О		

	вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения				
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	**≥ 0,05 м**	нет	К, С, О	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	**≥ 0,8 м**	нет	С	
	Ширина тактильной полосы	**0,5-0,6 м**	нет	С	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	**наличие**	есть	К, О, С	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	**≥2,0 м**	есть	К	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	**≥ 1,2 м** **не менее 2,0 х 1,8 м**	есть нет	К	
	Указатели направления движения	**наличие**	нет	К, Г	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	**наличие**	есть	С	
	Места отдыха	**наличие**	нет	К, О	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет		Оборудование парковки
	Расстояние до входа в здание	**≤ 50 м**	нет	К, О	

Количество машино-мест для инвалидов	**≥ 10% (не менее 1 места)**	нет	К
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	**наличие**	нет	К
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	**6 х 3,6 м**	нет	К
Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет	
Угол уклона	**≤ 1:12**	нет	К
Ширина	**≥ 1,0 м**	нет	К
Высота бортового камня	**≤ 0,015 м**	нет	К
Открытая лестница			
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	**≥ 1,35 м**	нет	О, С
Марш лестницы	**3-12 ступеней**	нет	О, С
Высота подступенка	**0,12 - 0,15 м**	нет	О, С
Ширина проступей	**0,35 - 0,4 м**	нет	О, С
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	**наличие**	нет	О, С
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	**наличие**	нет	С
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	нет	О, С
Расстояние между поручнями	**≥ 1,0 м**		О, С
- горизонтальные завершения поручня вверху,	**≥ 0,3 м**		О, С

внизу с не травмирующими окончанием			
- поручни на высоте	**0,85 – 0,92 м**		О, С
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	**≥ 0,8 – 0,9 м**	нет	С
Пандус на рельефе			
Высота подъема одного марша	**≤ 0,8 м**	нет	К
Уклон	**≤ 8 %**	нет	К
Поручни с двух сторон:	**наличие**	нет	К, О
- на высоте (нижний поручень)	**0,65 – 0,75 м**	нет	К
- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	нет	К, О
- расстояние между поручнями	**0,9 - 1,0 м**	нет	К, О
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**	нет	К, О
Длина марша пандуса	**≤ 9 м**	нет	К, О
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	**наличие**	нет	К, О
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	**> 1,5 м**	нет	К, О
Разворотные площадки:			
- верхнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**	нет	К
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	**> 1,5 х 1,5 м**	нет	К
- нижнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**	нет	К
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	нет	К, О

	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	**высотой 0,1 м**	нет	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	**м**				
	Габариты площадки: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м**	≥1, 5 х 1,85 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	**≥2,2 х 2,2 м**	≥2,2 х 2,2 м	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	**наличие**	есть	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	есть	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	**1-2%**	1%	К, О, С		
	Навес	**наличие**	нет	К, О		
	Водоотвод	**наличие**	нет	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**	нет	К		
	Информация об объекте	**наличие**	есть	Г		

Лестница наружняя	**наличие**	нет	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	есть	О, С
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	нет	С
Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	нет	С
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	нет	О, С
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	**наличие**	нет	О, С
Поручни с двух сторон	**наличие**	есть	О, С
- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	0,85 – 0,95 м	О, С
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	≥ 0,3 м	О, С
Поручни округлого сечения	**0,04 – 0,06 м**	0,04	О, С
Пандус наружний	**наличие**	есть	
Ширина марша	**≥ 1,0 м**	1,0 м	К
Уклон	**≤ 8%**	8%	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**	0,8 м	К
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	нет	К, О
Разворотные площадки:			
- при въезде на пандус	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,5 х 1,5 м	К
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,5 х 1,5 м	К

-промежуточная с поворотом направления движения	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,5 х 1,5 м	К	
Поручни с двух сторон:	**наличие**	есть	К, О	Установка поручней с двух сторон
- расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**	1,0 м	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**	0, 65	К	
- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	0,95 м	К, О	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	0,3 м	К, О	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	есть	К, О	
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**	нет	К	
Звуковой маяк у входа	**наличие**	нет	С	
Тамбур				
Габариты: глубина Х ширина	**≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м**	1,5 -1, 8) х 2 м	К	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	**наличие**	(Р)	К, О	
- ширина дверного проема в свету	**≥ 1,2 м**	1,2 м	К, О	
- высота порога наружного, внутреннего	**≤ 0,014 м**	0,012	К	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	нет	С		
	Поручни с двух сторон	**наличие**	нет	О, С		
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	нет	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	нет	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	нет	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**	нет	К		
	Уклон	**≤ 8%**	нет	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	нет	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**	нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	нет	О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с	**≥ 0,3 м**	нет	К		

	не травмирующим окончанием			
	Пандус переносной	**наличие**	нет	К
	Подъемник для инвалидов:			
	- стационарный	**наличие**	нет	К
	- мобильный	**наличие**	есть	К
	Коридоры/холлы			
	Ширина полосы движения	**≥ 1,2 м**	4,0 м	К
	Разворотные площадки	**≥ 1,5 х 1,5 м**	3,5 х 3,5 м	К
	Указатели направления движения, входа, выхода	**наличие**	есть	К, Г
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	**наличие**	нет	К, Г
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	нет	С
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	**наличие**	нет	Г
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	нет	Г
	Тактильная схема	**наличие**	нет	С
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	**наличие**	есть	К, О, С, Г
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	**≥ 1 на этаж**	2	О
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	**≥ 1 на этаж**	2	К
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	**≤ 0,1 м**	нет	С
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями,	**0,6 м**	нет	С

	ширина			
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	нет	О, С
	Контрастная маркировка	**наличие**	нет	С
	Поручни с двух сторон на лестнице	**наличие**	есть	О
	- горизонтальные завершения поручней	**наличие**	есть	О
	Пандус внутренний на этаже		нет	
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**	нет	К
	Уклон	**≤ 8 %**	нет	К
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	нет	К
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**	нет	К
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	нет	К, О
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**	нет	К
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	нет	О
	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)			
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	нет	С
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	нет	С
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	нет	О, С
	Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**	есть	О, С
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	0,95	О, С

	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	0,3 м	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	**наличие**	нет	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	**наличие**	нет			
	Кабина:					
	- габариты (глубина х ширина)	**≥ 1,5 х 1,7 м**		К		
	- ширина дверного проема	**≥ 0,95 м**		К		
	- Поручни	**наличие**		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	**наличие**		Г, С		
	Знак доступности	**наличие**		К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	**наличие**		К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	**0,8 – 1,1 м**		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	**≥ 1,5 м**		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					

Обслуживание в кабинете №				
Ширина проема двери в свету:	**≥ 0,9 м**	1,0 м	К	
Высота порога	**≤ 0,025 м**	0,025 м	К	
Информация тактильная	**наличие**	нет	С	
Информация визуальная контрастная:	**наличие**	нет	К, О, С, Г	
- размещение на высоте	**≤ 1,8 м**		К	
-высота прописных букв	**≥ 0,025 м**		С	
Габариты зоны сидения-глубина	**≥ 1,2 м**	1,2 м	О	
Зона для кресла-коляски	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,5 х 1,5 м	К	
Стол с высотой рабочей поверхности	**0,6-0,8 м**	0,8 м	К, О	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
Обслуживание с перемещением №				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	**≥ 1,2 м**	4,0 м	К	
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)ученическая парта	**0,8 - 1,1 м**	0,8 м	К	ученическая парта
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет		
Ширина х глубина	**≥ 1,6 х 1,8 м**	нет	К	
Место для сидения	**наличие**	нет	О	
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	нет	О	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				

	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет			
	Доля мест для колясочников	**≥ 2 %**	нет	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	**≥ 1,2 м**	нет	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	**≥ 2**	нет	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	**наличие**	нет	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	**наличие**	нет			Используется отдельное помещение
	Знак доступности помещения	**наличие**	нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	**наличие**	нет	С		
	Ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**	1,0 м	К, О		
	Открывание дверей	**наружное**	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**0,3 м**	нет	С		
	Количество кабинок	**≥ 1 шт.**	нет	К, О		

• ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**		К, О	
• габариты (минимальные глубина Х ширина)	**≥ 1,8 х 1,65 м**		К	
- опорные поручни	**наличие**	нет	К, О	
в т.ч. откидные	**наличие**	нет	К	
- знак доступности кабины (при необходимости)	**наличие**	нет	К	
Размеры универсальной кабины	**≥ 2,2 х 2,25 м**	2,5х2,5 м		Размеры помещения
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	**≥ 0,75 м**	0,75 м	К	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	нет	О	
Знак доступности кабины на высоте	**1,35 м**	нет	К, О	
Раковина: с опорным поручнем	**наличие**	нет	К, О	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	**≥ 1,30 х 0,85 м**	1,30 х 0,85 м	К	
- высота раковины с опорным поручнем	**0,75 – 0,85 м наличие**	0,75 – 0,85 м	К, О	
Писсуар располагать на высоте от пола	**≤ 0,4 м или вертикальной формы**	нет	К	
Габариты поддона (трапа)	**≤ 0,9 х 1,5 м**	нет	К, О	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	**≤ 0,48 х 0,85 м**	нет	К, О	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**30 см**	нет	С	
Оборудование системой тревожной сигнализацией	**наличие**	нет	К, О, С	

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	**наличие**	есть	К, О, Г, С		
	Надписи:	**наличие**	есть	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	**≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м**	2,0 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	0,075	К, О, Г, С		
	освещенность	**наличие**	нет	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	**наличие**	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	**1,3 – 1,4 м**	нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	нет	К, О, Г, С		
	освещенность	**наличие**	нет	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	**наличие**	нет	С		

7. ВЫВОДЫ

Объект доступен частично

«Представитель рабочей группы»

_____
(должность)

_____(_____)
подпись (фамилия, и.о)

Дата заполнения
«_____»_____20__г.

Представитель организации
Директор ГБОУ СОШ с. Красное Поселение
(должность)

_____(Усанова С.Г.)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
«_____»_____20__г.

Приложения

_____
_____
_____
_____
_____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)